

**Despur** Gebrauchsanweisung: In einen 100 Liter Frischwassertank ca. 50 Liter Leitungswasser und 500 ml Despur geben, alle Hähne öffnen und solange pumpen, bis die Schläuche sowie der Boiler befüllt sind. Danach Hähne schließen und so fahren, dass die Tankwände benetzt werden. Die Lösung mind. 3 Stunden, besser jedoch über Nacht, im System belassen, anschließend die Lösung durch die Leitungen und den Boiler in den Abwassertank abpumpen. Mit Leitungswasser ein- bis zweimal, wie oben bei der Reinigung beschrieben, nachspülen. Leergebinde in den Hausmüll entsorgen. Besteht u. a. aus in der Natur vorkommenden Säuren wie Zitronensäure; 500 ml reichen zur Behandlung eines 100 Liter Frischwassersystems. Wir empfehlen das Wassersystem jährlich zu reinigen und zur Trinkwasserkonservierung unser Produkt Silberkugel Silberseptica einzusetzen.